

Сведения о проверках 2022 год (на 01 ноября)

ГБУКО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
21.10.2022 №17	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Износковского, Юхновского, Медынского и Мосальского районов	Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора	<p>обеспечена ширина проемов на путях эвакуации в коридоре, тамбуре и лестничной клетке не менее 0,9м., в свету.</p> <p>- не соответствуют (отсутствуют) исходные данные, используемые при расчете, фактическим данным, полученным при осмотре объекта защиты, а именно: ширина выходов с этажей, из лестничных клеток, тамбура (соответствие путей эвакуации)(стр. 53 и стр.107 отчета)</p>	устраняется
21.10.2022 №18		Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора	<p>Ширина дверного проема в тамбуре эвакуационного выхода из левого1-го этажа здания менее 1.2м.(фактически 1м.)</p> <p>Ширина лестничного марша с 1 го по 5 этаж левого и правого крыла здания менее 1.35м. (фактически от 0.82-0.95м.)</p>	